



Lubrza, dnia 18 lipca 2013 r.

Nasz Znak: ZP.7 – 2013.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „REMONT DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH, OS. SZKOLNE 14 W LUBRZY”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1.** W pozycji 1. Część rozbiórkowa – Kosztorysu rozebrano 960,00 m<sup>2</sup> papy w 3 warstwach. Natomiast w poz. 16 – koryta pokryto 152,50 m<sup>2</sup> i w poz 17 – dach pokryto 713,20 m<sup>2</sup> = 865,70 m<sup>2</sup>. Brakuje 94,30 m<sup>2</sup> powierzchni do pokrycia – gdzie jest błąd?

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia, w pozycji nr 1 – Część rozbiórkowa, powierzchnia rozbiórki 960,00 m<sup>2</sup>, ujęte zostały nadkłady papy wokół kominów oraz murów okalających dach stanowiące opierzenie, których powierzchnia nie ujmuję się w powierzchni pokrycia dachu papą, ze względu na zaprojektowane opierzenie kominów blachą ocynkowaną. Wykonawca do przygotowania oferty ma przyjąć wartości podane w przedmiarze robót. Ponadto informujemy, iż zgodnie z zapisem SIWZ 3.12, przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty.

**Pytanie nr 2.** Proszę podać fi – przekrój wpustów dachowych z kołpakiem 6 szt.

Odpowiedz:

W związku ze skierowanym zapytaniem Zamawiający informuje, iż należy zastosować wpusty dachowe na rurociąg spustowy DN 125 mm żeliwo.

Ponadto Zamawiający zamieszcza Załączniki do SIWZ nr 1 do nr 8 w wersji edytowalnej doc.

z up. Wójta  
*Katarzyna Przewłocka*  
Katarzyna Przewłocka  
SEKRETARZ GMINY