



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 8 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy w ramach niniejszego zamówienia wchodzi prace związane z wykonaniem elewacji z płyt laminowanych elewacyjnych na podkonstrukcji stalowej. Nasze pytanie bierze się z faktu, że w dostarczonym przedmiarze robót taki zakres prac nie został uwzględniony.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zgodnie z zapisami §1 pkt.3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ przedmiar robót stanowi część pomocniczą i nie stanowi wyłącznej podstawy do określenia zakresu robót.

W dokumentacji jest elewacja z płyt laminowanych, dlatego należy ją wycenić w kosztorysie ofertowym i ująć w ostatecznej cenie.

Pytanie nr 2:

Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż okładzin ściennych w sali audytorijnej? Nasze pytanie bierze się z faktu, że w dostarczonym przedmiarze robót taki zakres prac nie został uwzględniony.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zgodnie z zapisami §1 pkt.3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ przedmiar robót stanowi część pomocniczą i nie stanowi wyłącznej podstawy do określenia zakresu robót.

W dokumentacji jest okładzina ścienna sali audytorijnej, dlatego należy ją wycenić w kosztorysie ofertowym i ująć w ostatecznej cenie.

Pytanie nr 3:

Czy w zakres zamówienia wchodzi jakieś wyposażenie obiektu (fotele audytoryjne, meble itp.) – brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Jeśli jakieś wyposażenie jest w zakresie niniejszego przetargu prosimy o zbiorcze zestawienie rodzajowo – ilościowego wyposażenia oraz o podanie minimalnych ich parametrów.

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową w Sali audytorijnej przewidzianych jest 149 miejsc siedzących. W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym w części wyposażenia należy ująć pozycję wyposażenia Sali audytorijnej w 149 miejsc siedzących.



Urząd Gminy w Lubrzy

Rozmieszczenie foteli należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Fotele wykonane w zabudowie rządowej ze wspólnym podłokietnikiem dla sąsiadujących foteli, dopuszczalne obciążenie fotela co najmniej 150 kg. Wymagane niezbędne atesty i certyfikaty.

Wymiary fotela: - wysokość całkowita: 85-95 cm, głębokość po rozłożeniu siedziska 45-55cm, szerokość fotela po rozłożeniu siedziska maks. 75,0cm, szerokość modułu fotela w osiach podłokietników 55-60 cm, szerokość podłokietnika 4 - 6 cm, podłokietnik drewniany kolor podłokietnika ciemny, fotel tapicerowany, kolor tapicerki - kolor szary.

Umeblowanie nie wchodzi w zakres projektu.

Pytanie nr 4:

Na przekroju „b-b” na posadzce „P3” warstwą wykończeniową jest gres, natomiast na przekroju „c-c” na posadzce „P3” warstwą wykończeniową jest parkiet dębowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Na przekroju „b-b” na posadzce „P3” warstwą wykończeniową jest gres, natomiast na przekroju „c-c” na posadzce zamiast „P3” powinno być „P4”, warstwą wykończeniową jest wykładzina PCV.

Pytanie nr 5:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej opisu konstrukcyjnego.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Opis konstrukcji został zamieszczony w projekcie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź do pytania nr 6:

W załączniku.

WÓJT
Ryszard Skonieczek