



Lubrza, dnia 8 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o zmianę § 13 poprzez: ograniczenie maksymalnej granicy kar umownych; wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy utracone przez Zamawiającego korzyści; ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów do maksymalnie 100% wynagrodzenia umownego brutto; zastrzeżenie kary umownej płatnej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów w umowie.

Pytanie nr 2:

Podanie parametrów technicznych na windę.

Odpowiedź do pytania nr 2:


Winda dwu przystankowa o wymiarach szybu jak w projekcie, udźwig 630kg, z podszybiem, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie czy istnieje możliwość wykonania i rozliczenia inwestycji w roku 2016.

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie i rozliczenie w 2016 roku.


WÓJT
Ryszard Skonieczek