



**Urząd Gminy w Lubrzy**

Lubrza, dnia 8 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

Jaki typ obudowy mają posiadać rozdzielnie (SZP, RG, RKom, R01, R02, R03) natynkowy czy podtynkowy?

**Odpowiedź do pytania nr 1:**

Rozdzielnie mają posiadać typ podtynkowy.

**Pytanie nr 2:**

Jaki stopień IP mają posiadać obudowy rozdzielnic (SZP, RG, RKom, R01, R02, R03)?

**Odpowiedź do pytania nr 2:**

Obudowy rozdzielnic mają mieć stopień IP 40.

**Pytanie nr 3:**

Jaka klasę izolacji mają posiadać obudowy rozdzielnic (SZP, RG, RKom, R01, R02, R03) I (metalowe), czy II (izolacyjne)

**Odpowiedź do pytania nr 3:**

Obudowy rozdzielnic mają być w klasie I.

**Pytanie nr 4:**

Obudowa dla SZP będzie w wykonaniu zewnętrznym czy wewnętrznym ?

**Odpowiedź do pytania nr 4:**

Wewnętrznym.

**Pytanie nr 5:**

Czy w szafie SZP ma być automatyka SZR sterująca wyłącznikami zasilającymi, czy nie ?

**Odpowiedź do pytania nr 5:**

Tak, ma być zamontowana.