



Lubrza, dnia 8 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zespół prądotwórczy w opisie występuje wariantowo jako stały w kontenerze lub przewoźny (w planie zagospodarowania terenu brak lokalizacji). Prosimy o wskazanie lokalizacji i określenie typu agregatu.

Odpowiedź do pytania nr 1:


Należy zastosować agregat zewnętrzny kontenerowy w obudowie wyciszonej. Agregat będzie zlokalizowany przy kablu zasilającym budowany obiekt, a jego dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. Posadowienie kontenera na gruncie należy wykonać zgodnie z zaleceniami danego producenta.

Pytanie nr 2:

Do oferty należy przedłożyć kosztorys ofertowy, a załączony przedmiar nie jest spójny z projektem (np. całkowity brak tras kablowych w międzystropiu). Prosimy o informację, czy załączony przedmiar można rozszerzyć o prace w nim nie ujęte.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zgodnie z licznymi zapytaniami w sprawie przedmiaru robót należy w kosztorysie ofertowym dodać jedną pozycję jako analizę własną pod nazwą „pozostałe koszty”, w której należy ująć wszystkie niezbędne koszty do prawidłowego wykonania inwestycji zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.


WÓJ
Ryszard Skonieczek