



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 10 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie do przetargu z działu instalacji sanitarnych – wentylacja mechaniczna: centrala wentylacyjna nawiewna wyciągowa dachowa wyposażona jest w chłodnicę freonową o mocy 16kW.

Brakuje informacji czy ma być dodatkowo do tego układu dostawiony agregat chłodniczy?

**Odpowiedź do pytania nr 1:**

Centrala wentylacyjna jest wyposażona w chłodnicę o mocy 16kW zasilaną przez agregat, który może stanowić część centrali (być jej integralną częścią) lub zamontowany dodatkowo, tak aby chłodnica spełniała swoją funkcję. Wybór zależy od oferenta. Zamierzeniem projektanta jest funkcja chłodzenia powietrza przez chłodnicę o mocy 16kW, w sposób jej zasilania (agregat, woda lodowa) jest decyzją oferenta.

WÓJT  
Ryszard Skonieczek