



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 10 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie lokalizacji agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Agregat będzie zlokalizowany przy kablu zasilającym budowany obiekt, a jego dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. Posadowienie kontenera na gruncie należy wykonać zgodnie z zaleceniami danego producenta.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie mocy oprawy LED oświetlenia zewnętrznego na słupach?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Oprawy o mocy od 12 do 14 W.


WÓJT
Ryszard Skonieczek