



## Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 23 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

### Pytanie nr 1:

Proszę o podanie informacji dot. opaski przy projektowanych budynkach.

### Odpowiedź do pytania nr 1:

Należy wykonać opaskę z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżem 6x20 cm .

### Pytanie nr 2:

Proszę o podanie szczegółów dot. bramy wjazdowej i furtki.

### Odpowiedź do pytania nr 2:

Cechy charakterystyczne bramy (zdjęcie w załączniku):

- szyna jezdna 95 x 85 mm,
- podwójna rama prowadząca w bramie ręcznej,
- pojedynczy słup zamykający wyposażony w chwytak,
- tylna podpora stabilizująca skrzydło po jego otwarciu (w zależności od szerokości bramy),
- brama z napędem umieszczonym w słupie z zamknięciem w postaci pokrywy,
- możliwość wykonania z napędem zewnętrznym.

Ogrodzenie z bramką wejściową (zdjęcie w załączniku).

- wypełnienie z kształtowników zamkniętych 20 x 20 mm
- spawane przelotowo do poprzeczek z ceowników 30 x 40 mm
- maksymalna wysokość 2 m
- możliwość montażu do słupka stalowego lub murowanego.

WÓJT  
Ryszard Skonieczek