



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 21 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zasilania obiektu w energię elektryczną: w opisie technicznym jest mowa o zasilaniu obiektu kablem YAKY 4x50 mm², natomiast wg schematu elektrycznego (rzut IE6) oraz wg przedmiaru kabel do zasilania to YKY 5x50 mm². Prosimy o wyjaśnienie jaki kabel należy policzyć?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Należy policzyć kabel YKY 5x50mm²


Ryszard Skonieczek