



Lubrza, dnia 23 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Pravo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o dokładne wyspecyfikowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych:

- a. Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED na słup – jaka moc oprawy?
- b. Oprawy akcentujące na elewacji strumień światła góra-dół – jaka moc oprawy? Czy ma być to oprawa doziemna?
- c. Oprawy akcentujące na elewacji strumień światła dół – jaka moc oprawy? Czy ma być to oprawa doziemna?

Odpowiedź do pytania nr 1:

- a. Oprawy o mocy od 12 do 14 W.
- b. Oprawa montowana na elewacji. Moc oprawy taka jak do oświetlenia sali audytoryjnej
- c. Należy przyjąć oprawę naścienną taką jak do oświetlania sali audytoryjnej.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem technicznym dla zapewnienia ciągłości zasilania obwodów napięcia rezerwowego zaprojektowano instalację kontenerowego lub przewoźnego agregatu o mocy 60kVA:

- a. Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki to ma być agregat? Czy ma być to agregat zewnętrzny w obudowie wyciszonej?
- b. Prosimy o podanie lokalizacji projektowanego agregatu?

Odpowiedź do pytania nr 2:


Należy zastosować agregat zewnętrzny kontenerowy w obudowie wyciszonej. Agregat będzie zlokalizowany przy kablu zasilającym budowany obiekt, a jego dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. Posadowienie kontenera na gruncie należy wykonać zgodnie z zaleceniami danego producenta.

Pytanie nr 3:

Czy pozycje kosztorysowe mają być identyczne jak w załączonym przedmiarze robót?

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zgodnie z licznymi zapytaniami w sprawie przedmiaru robót należy w kosztorysie ofertowym dodać jedną pozycję jako analizę własną pod nazwą „pozostałe koszty”, w której należy ująć wszystkie



Urząd Gminy w Lubrzy

niezbędne koszty do prawidłowego wykonania inwestycji zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4:

Czy w zakresie branży elektrycznej jest kompletna instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź do pytania nr 4:


Tak.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie czasu podtrzymania UPS 10kVA?

Odpowiedź do pytania nr 5:

Min. 30 minut.


WÓJT
Ryszard Skonieczek