



Urząd Gminy w Lubrzy

Lubrza, dnia 15 marca 2016r.

Nasz Znak: ZP.04 /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy istniejące przyłącze gazu jest zakończone szafką red.-pom. Z gazomierzem oraz reduktorem gazu?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Istniejące przyłącze gazu jest zakończone szafką red.-pom.. W szafce znajduje się reduktor gazu jednak w ostatecznej cenie oferty należy uwzględnić wymianę reduktora gazu. W szafce nie ma gazomierza.

Pytanie nr 2:

Czy zakres oferty obejmuje demontaże istn. urządzeń oraz instalacji w kotłowni węglowej?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zakres zadania obejmuje demontaże istn. urządzeń oraz instalacji w kotłowni węglowej i transport materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość ok. 2 km. Zaleca się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert dokonał wizji lokalnej.

WÓJT
Ryszard Skonieczek