



Lubrza, dnia 23 marca 2016r.


Nasz Znak: ZP.04/2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013.907.j.t.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

1. Proszę o określenie szczegółów ławek oznaczonych na rys:  ŁAWKI



Odpowiedź do pytania nr 1:

Ławki w ilości 10 szt. – zgodnie ze wzorem w załączniku.

Charakterystyka ławki podana poniżej:

- Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcą
 - Nogi : wykonane z profilu zamkniętego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo
- Opcja: nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo

Wymiary:

- długość : 170 cm
- wysokość całkowita : 79 cm
- wysokość siedziska : 45 cm
- głębokość siedziska : 45 cm

Montaż:

Za pomocą śrub bezpośrednio do utwardzonego podłoża bądź kotwami do zabetonowania w gruncie.



Urząd Gminy w Lubrzy

Pytanie nr 2:

Proszę o dostarczenie szczegółu konstrukcji wsporczej pod solary /element łączący z dachem/

Odpowiedź do pytania nr 2:

Należy zastosować połączenie konstrukcji wsporczej z dachem zgodnie z zaleceniami wybranego producenta instalacji solarnej.

Pytanie nr 3:

W związku z odp. na pytanie nr 1 z dnia 08.03.2016 /pismo - odpowiedzi nr 5/ proszę o podanie zakresu i ilości fundamentów do wzmocnienia.

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający nie przewiduje wzmocnienia łąw fundamentowych istniejącego budynku.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie rzędnych posadowienia fundamentów Sali gimnastycznej i łącznika.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Nowy budynek został zaprojektowany zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób, że jego posadowienie nie będzie miało wpływu na fundament istniejącego łącznika, w związku z czym nie ma potrzeby określenia rzędnych fundamentów istniejącego budynku.


WÓJT
Ryszard Skonieczek