

Lubrza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 311879-2016

Data: 22/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lubrza, Krajowy numer identyfikacyjny 97077046800000, ul. ul. Świebodzińska 68,
66218 Lubrza, woj. lubuskie, tel. 683 813 021, faks 683 813 021.

Adres strony internetowej (url): bip.lubrza.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wyianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. .Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą realizować roboty wskazane w pozycjach: 5-19; 25-31; 75-98; 118-123; 138-164 w

przedmiarze robót (branża budowlana), który stanowi załącznik nr 8a do SIWZ. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników fizycznych, którzy będą realizować wskazane wyżej prace związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi wyżej w okresie obowiązywania umowy przeprowadzi, w obecności kierownika budowy, wrywkową kontrolę zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych. CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków. CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wyianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. .Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą realizować roboty wskazane w pozycjach: 5-19; 25-31; 75-98; 118-123; 138-164 w przedmiarze robót (branża budowlana), który stanowi załącznik nr 8a do SIWZ. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników fizycznych, którzy będą realizować wskazane wyżej prace związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi wyżej w okresie obowiązywania umowy przeprowadzi, w obecności kierownika budowy, wrywkową kontrolę zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór

protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych. CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków. CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi. 10. Minimalne wymagane parametry dotyczące instalacji fotowoltaicznej: a) falowniki: - liczba falowników: 3 sztuki - maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V - maksymalny prąd wejściowy: 33/27 A - zakres napięć MPPT 320-800 V - moc nominalna 15000 W - prąd znamionowy: 23,9 A - napięcie: 400 V - częstotliwość: 50 Hz - sprawność maksymalna Euro-ETA: 97,8 % b) panele fotowoltaiczne: - liczba paneli: 176 sztuk - maksymalna moc znamionowa panelu: 260 Wp - napięcie obwodu otwartego panelu: 37,7 V - napięcie maksymalne panelu: 31 V - prąd zwarciovowy: 8,9 A - sprawność panelu: 15,8 % - tolerancja mocy: -0/+5 Wp.

</