



Lubrza, dnia 4 października 2016r.

Nasz Znak: ZP.21/2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2015.2164) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

W projekcie brak informacji na temat parametrów wszystkich materiałów przewidzianych dla wykończenia sali audiowizualnej. Proszę o podanie jakiego średniego czasu pogłosu Sali audiowizualnej wymaga Zamawiający w celu umożliwienia doboru równoważnych materiałów wykończeniowych?

**Odpowiedź do pytania nr 1:**

Zamawiający wymaga, aby materiały wykończeniowe w Sali audiowizualnej nieopisane w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia spełniały wymagania Polskiej Normy PN-B-02151-4:2015-06.

Informuje jednocześnie, iż na etapie realizacji inwestycji wymagane będzie przedstawienie proponowanych materiałów wraz z kartami technicznymi i przed ich wykorzystaniem uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż podane w projekcie materiałów elewacyjne pod warunkiem zachowania właściwości elewacji wentylowanych?

**Odpowiedź do pytania nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów elewacyjnych niż wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania właściwości elewacji wentylowanych. Informuje jednocześnie, iż na etapie realizacji inwestycji wymagane będzie przedstawienie proponowanych materiałów zamiennych wraz z kartami technicznymi i przed ich wykorzystaniem uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza dobór innych niż wskazane w projekcie oprawy oświetleniowe pod warunkiem zachowania wymaganego natężenia i równomierności oświetlenia?

**Odpowiedź do pytania nr 3:**



## Urząd Gminy w Lubrzy

Zamawiający dopuszcza dobór innych niż wskazane w projekcie opraw oświetleniowych, przy czym, nie mogą mieć one parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej. Informuje jednocześnie, iż na etapie realizacji inwestycji wymagane będzie przedstawienie proponowanych materiałów zamiennych wraz z kartami technicznymi i przed ich wykorzystaniem uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin podłogowych o zbliżonych parametrach z zachowaniem klasy użyteczności publicznej 34/43?

### **Odpowiedź do pytania nr 4:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin podłogowych o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej z zachowaniem klasy użyteczności publicznej 34/43. Informuje jednocześnie, iż na etapie realizacji inwestycji wymagane będzie przedstawienie proponowanych materiałów zamiennych wraz z kartami technicznymi i przed ich wykorzystaniem uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki z innych materiałów z zachowaniem żądanych parametrów termicznych?

### **Odpowiedź do pytania nr 5:**


Zamawiający dopuszcza wykonanie jedynie stolarki okiennej zewnętrznej wskazanej w dokumentacji projektowej w rysunku nr A11-4 z innych materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej z zachowaniem żądanych parametrów termicznych. Dobrana stolarka musi zachować zgodnie z projektem kolorystykę elewacji oraz spełniać wymogi dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów pod względem ochrony p.poż. Informuje jednocześnie, iż na etapie realizacji inwestycji wymagane będzie przedstawienie proponowanych materiałów zamiennych wraz z kartami technicznymi i przed ich wykorzystaniem uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego.

### **Pytanie nr 6:**

Zgodnie z rozdziałem II pkt 2 SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ( stosunek pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy ) pracowników fizycznych zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony również w przypadku gdy ww. pracownicy będą zatrudnieni na umowę o pracę ( stosunek pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy ) u Podwykonawców Wykonawcy.

### **Odpowiedź do pytania nr 6:**

Zamawiający wymaga, aby roboty wskazane w rozdziale II pkt 2 SIWZ były wykonywane przez pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( stosunek pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy ) przez podmiot, który faktycznie będzie realizował te roboty w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

  
WÓJT  
Ryszard Skonieczek