



Lubrza, dnia 22 lutego 2017r.

Nasz Znak: ZP.03/2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2015.2164) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych dotyczących bramy garażowej tj:

- a/ ocieplona / bez ocieplenia?
- b/ uchylna / segmentowa?
- c/ kolor?
- d/ napęd elektryczny / sterowanie ręczne?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Parametry techniczne dotyczące bramy garażowej:

- a/ brama ocieplona,
- b/ segmentowa,
- c/ kolor czerwony odpowiedni dla straży pożarnej,
- d/ napęd ręczny.

Pytanie nr 2:

Pokrycie dachu:

- a/ blacha trapezowa / blacho dachówka?
- b/ kolor?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Należy wykonać następujące pokrycie dachu:

- a/ blacha trapezowa,
- b/ blacha w kolorze szarym.


Pytanie nr 3:

Stołarka drzwiowa poz. 2.2.1 „obsadzenie ościeżnic.....0,90x2,10 – szt.1

Stołarka drzwiowa poz. 2.2.2 „skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne.....0,90x2,05 – szt.1

Proszę o doprecyzowanie w/w przedmiarów.

Odpowiedź do pytania nr 3:



Urząd Gminy w Lubrzy

Stolarka drzwiowa poz. 2.2.1, Stolarka drzwiowa poz. 2.2.2. Skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe w tym przypadku dotyczy dwóch kpl. drzwi z ościeżnicą. Według opisu w projekcie „drzwi wewnętrzne typowe plastikowe lub drewniane”, dopuszcza się również zastosowanie drzwi plynowych. Kolor do sprecyzowania z inwestorem w trakcie prac.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty (Przedmiar robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową w opisie przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

Pytanie nr 4:

Ościeżnice metalowe – regulowane? Proszę o podanie zakresu muru.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Należy zastosować ościeżnice metalowe tworzące komplet z drzwiami. Ościeżnice regulowane nie występują.

Pytanie nr 5:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna poz. 2.2.2 „Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami” Proszę o doprecyzowanie w/w przedmiarów tj. do w/w pozycji w M wprowadzono: Akcesoria pozostałe do dachówki PIEMONT, klamra do dachówki 4x6 (opak. 1000 szt.).

Odpowiedź do pytania nr 5:

W materiale występuje jedynie ” Okucia stolarskie do otworów drzwiowych”, są to klamki z szyldami.

Pytanie nr 6:

Przeniesienie kotłowni tj. Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w STWiOR. „Kotłownia po pracach budowlanych przeniesiona zostanie do nowo powstałego pomieszczenia nr 1.10. Przeniesiony zostanie istniejący piec CO. Z nowego punktu rozdzielaczy zasilania będzie część istniejąca jak i część nowoprojektowana.

Odpowiedź do pytania nr 6:

„Kotłownia po pracach budowlanych przeniesiona zostanie do nowo powstałego pomieszczenia nr 1.10. Przeniesiony zostanie istniejący piec CO. Z nowego punktu rozdzielaczy zasilana będzie część istniejąca jak i część nowoprojektowana.”

W pomieszczeniu 1.10 powstanie nowa kotłownia, do której należy przenieść istniejący piec i uruchomić w tym miejscu nową kotłownię. Z tego miejsca również będzie zasilana istniejąca część budynku jak również część rozbudowywana.

W pkt. 1.15 ujęto prace związane ze zmianami w instalacji CO.


Ryszard Skonieczek