

Samorządowy Zakład Budżetowy

Ul. Świebodzińska 103

66-218 Lubrza

Tel/fax 668 300 068

Regon 080066086

P. Piwonka
URZĄD GMINY
w Lubrzy

Lubrza, dnia 06.02.2019r.

SZB. 0712.3.2019

456
Wpłynęło dnia 07.02.2019r.....

Pani
Agnieszka Noculak

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 29 stycznia 2019r. w sprawie sprawdzenia hydrantów w miejscowości Przelazy, informuję że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Ner 124, poz. 1030) Samorządowy Zakład Budżetowy przeprowadza każdego roku przeglądy i konserwacje hydrantów zamontowanych na sieciach wodociagowych stanowiących własność Gminy Lubrza. W 2019r. przegląd wszystkich hydrantów zaplanowany został na miesiąc luty i do dnia dzisiejszego sprawdzono działanie hydrantów w miejscowościach: Mostki, Bucze, Przelazy, Laski, Buczyna, Zagaje, Staropole, Boryszyn. Po przeprowadzeniu kontroli działania hydrantów w pozostałych miejscowościach, pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy przeprowadzą niezbędne konserwacje i naprawy niesprawnych hydrantów oraz uzupełnią brakujące hydranty na sieciach w miejscowości Nowa Wioska i Staropole (decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodziźnie – nakaz zapewnienia hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociagowej przeciwpożarowej w miejscowości Staropole i Nowa Wioska, w taki sposób aby odległość między hydrantami nie przekraczała 150m, a odległość najbliższego hydrantu od chronionego obiektu wynosiła nie więcej niż 75m).

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Lubrza

Otrzymują:

1. a.a

DYREKTOR

Honorata Kuriata
Honorata Kuriata