

+0
1:100



PŁATWIE
1:100



KONSTRUKCJA GŁ.
1:100

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona zamiennie : atestem 2.2, aprobatą techniczną,deklaracją zgodności z obowiązującymi normami lub świadectwem odbioru 3.1.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie. Tolerancja elementów - ujemna.
4. Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu należy uzgadniać z projektantem.
5. Dopuszcza się zmianę gatunku stali na stal o parametrach niegorszych niż założona w projekcie.
6. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać jako :
- pachwinowe o grubości równej 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
- czołowe o grubości cieńszego z łączonych elementów
- Stosować spoiny konstrukcyjne o grubości nie mniejszej niż 3,0mm.
- Spoiny montażowe (jeśli takie występują) należy wykonać zgodnie z dokumentacją WPS oraz po ich wykonaniu sprawdzić metodą VT.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
9. Beton: C25/30 (B30) W8;
10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10 cm;
11. Stal zbrojeniowa: Ø6, Ø8 A-IIIN (B500B) Ø≥10 A-IIIN (B500SP);
12. Otulina fundementów : Boczna i górna 5cm.; dolna 6 cm
13. Rozpatrywać razem z rysunkami elementów przyległych Stal S355 Łączniki mechaniczne kl. 8.8

ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO:
59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 286 428
tel. 0-606 620 834

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska

INWESTOR: Gmina Lubrza
66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

NAZWA / ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza
dz. nr 16/8, obręb 0005, Nowa Wioska

TYTUŁ RYSUNKU: AKSONOMETRIA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

NR RYSUNKU: KM-1

SKALA: 1:100

DATA: 12-2019