



KONDYGNAcja 0, PARTER						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pn [m²]	PODŁOGA	WYS. [m]	TEMP. [°C]	MOC [W]
0-01	KORYTARZ	6,75	plytki gresowe	3,00	16	405
0-02	POM. SOCJALNE	9,00	plytki gresowe	3,00	20	720
0-03	WHS	6,00	plytki gresowe	3,00	24	600
0-04	SALA WIELOPUNKTYNA	37,35	plytki gresowe	3,00	20	2988
0-05	GARAŻ 1-STANOWISKOWY	73,26	posadzka betonowa	4,00	8	4762
0-06	MAGAZYN	8,40	plytki gresowe	3,00	16	420
SUMA POWIERZCHNI NETTO:				140,76		
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:				149,82		9895

LEGENDA – INST. CO GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Grzejnik elektryczny EMX, ścienny, ~230V, 50Hz lub równoważny

typ grzejnika	1000W	
		moc [W]

temp. pomieszczenia [°C]
16 / 15,47

PRACOWNIA PROJEKTOWA		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI BIURO: 59-800 LUBAŃ UL. CMENTARNA 1 pp_ata@poczta.onet.pl		tel./fax: (0-75) 721 49 92 tel. (0-75) 721 00 31 tel. 0-602 256 428 tel. 0-606 620 834	
STADIUM OPRAWIANIA: PROJEKT BUDOWLANY		TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA CO	
ZAMIERZENIE BUDOWANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska		OPRAWA: mgr inż. RYSZARD SAK DOI.B DOŚ/IS/02-40/1 upr. nr 112DOIŚ/04 specjalność instalacyjna bto	
INWESTOR: Gmina Lubrza 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13		ASISTENT: mgr inż. GRZEGORZ MALMON	
NAZWA, ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza dz. nr 16/8, obręb 0005, Nowa Wioska		ASISTENT: mgr inż. MARIUSZ SMRECZYŃSKI	
		mgr inż. ANDRZEJ BURDYNOWSKI DOI.B DOŚ/IS/0390/01 nr upr.: 257/79/3,26/12/94 w J.G. specj. inst.-inż.bto	
		SRAMOWIŁ: 10-2019	
		NR RYSUNKU: S-3	
		SKALA: 1:100	
		DATA: 10-2019	