





WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: S7 Długość (mm): 4188
Koniec: Ilość: 1

Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
P33	BL8*96	S235JR	1	220	1.3
P42	BL14*250	S355JR	1	250	6.9
P72	BL10*125	S235JR	1	165	1.0
P73	BL10*127	S235JR	1	170	1.1
S4	RHS100*100*4	S355JR	1	4163	49.9
				Ogółem na zespół	60.2











WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: S5 Długość (mm): 4135
Koniec: Ilość: 1

Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
P28	BL8*96	S235JR	1	220	1.3
P42	BL14*250	S355JR	1	250	6.9
P71	BL10*126	S235JR	1	167	1.0
P72	BL10*124	S235JR	1	165	1.0
S6	RHS100*100*4	S355JR	1	4110	49.3
				Ogółem na zespół	59.6

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona zamiennie : atestem 2.2, aprobatą techniczną,deklaracją zgodności z obowiązującymi normami lub świadectwem odbioru 3.1.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie. Tolerancja elementów - ujemna.
4. Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu należy uzgadniać z projektantem.
5. Dopuszcza się zmianę gatunku stali na stal o parametrach niegorszych niż założona w projekcie.
6. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać jako :
- pachwinowe o grubości równej 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
- czołowe o grubości cieńszego z łączonych elementów
- Stosować spoiny konstrukcyjne o grubości nie mniejszej niż 3,0mm.
- Spoiny montażowe (jeśli takie występują) należy wykonać zgodnie z dokumentacją WPS oraz po ich wykonaniu sprawdzić metodą VT.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
9. Beton: C25/30 (B30) W8;
10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10 cm;
11. Stal zbrojeniowa: Ø6, Ø8 A-IIIN (B500B) Ø≥10 A-IIIN (B500SP);
12. Otulina fundementów : Boczna i górna 5cm.; dolna 6 cm
13. Rozpatrywać razem z rysunkami elementów przyległych Stal S355 Łączniki mechaniczne kl. 8.8









Przekrój C - C , 1:15

WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: S10 Długość (mm): 4966
Koniec: Ilość: 1

Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
P23	BL5*82	S235JR	1	153	0.3
P26	BL8*155	S235JR	1	263	2.6
P49	BL6*50	S235JR	2	67	0.2
P56	BL18*250	S355JR	1	500	17.7
P60	BL10*71	A36	2	326	0.0
P62	BL8*67	S235JR	2	86	0.7
P74	BL10*132	S235JR	2	193	2.3
P107	BL10*81	A36	4	334	0.0
S10	IPE360	S355JR	1	4639	264.3
S11	HEA100	S355JR	1	150	2.5
				Ogółem na zespół	290.6



Przekrój B - B , 1:15

WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: S6 Długość (mm): 4323
Koniec: Ilość: 1

Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
P28	BL8*96	S235JR	1	220	1.3
P42	BL14*250	S355JR	1	250	6.9
S5	RHS100*100*4	S355JR	1	4298	51.5
				Ogółem na zespół	59.7



ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
tel. (0-75) 721 49 93
tel. (0-75) 721 03 31
59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 4
tel. 0-602 236 428
NIP 6041013545

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU: Elementy wysyłkowe - poz. S5,S6,S7,S10

BRANŻA: KONSTRUKCJA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska

INWESTOR: Gmina Lubrza 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

NAZWA I ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza dz. nr 16/8, obręb 0005, Nowa Wioska

PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

NR RYSUNKU: KW-9

SKALA: 1:5 1:10 1:15

DATA: 12-2019