Schemat węzła W1



OP opaska gwintowana do nawiercania ø160/DN32
Z zasuwa gwintowana do przyłaczy domowych DN25 z gw.zew. DN32 i ze złączem ISO na rurę PE ø32
OB obudowa teleskopowa z przedłużeniem wrzeciona; wysokość dobrać na podstawie rzędnych odczytanych z profili
SZ skrzynka uliczna do zasuw D400
PB pierścień odciążający pod skrzynkę do zasuw – zgodnie z opisem technicznym
BL1 blok oporowy – betonowy prefabrykowany z betonu klasy C25/30; a=30cm, b=30cm, h=20cm
BL2 blok oporowy – żelbetowy prefabrykowany z betonu klasy C25/30 zbrojonego; a=50cm, b=50cm, h=10cm
F → siła działająca na blok oporowy
→ kierunek przepływu medium
ø średnica nominalna (zewnętrzna DN/OD) przewodów tworzywowych

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ



L E G E N D A :

projektowana instalacja wody zimnej
ø40 średnica przewodów wodociągowych

Zk zawór odcinający grzybkowy M83, dn25
Zk1 zawór odcinający dn25
EA zawór antyskażeniowy EA dn25
Fs filtr siatkowy dn25
Wm wodomierz skrz. JS2,5–G1–0,2 dn20, Q3=2,5 m3/h, gwint 1", prod. Apator

W studzience wykonać zagłębienie w celu zbierania wody.
Wodę ze studzienki odbierać np. pompą zatapialną.
Rysunek czytać razem z opisem technicznym.

ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO:
59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁA W1 I ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZ. W STUDNI WODOMIERZOWEJ	BRANŻA: INSTALACJE
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wioska	OPRACOWAŁ: mgr inż. RYSZARD SAK DOIIB DOŚ/IS/0242/01 upr. nr 112/DOŚ/04 specjalność instalacyjna b/o	NR RYSUNKU: S-6
INWESTOR: Gmina Lubrza 66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13	ASYSTENT: mgr inż. GRZEGORZ MALMON ASYSTENT: mgr inż. MARIUSZ SMRECZYŃSKI	SKALA: schemat
NAZWA / ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza dz. nr 16/8, 211/2, obręb 0005, Nowa Wioska		DATA: 10-2019