

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
1:50

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona zamiennie : atestem 2.2, aprobatą techniczną,deklaracją zgodności z obowiązującymi normami lub świadectwem odbioru 3.1.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie. Tolerancja elementów - ujemna.
4. Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu należy uzgadniać z projektantem.
5. Dopuszcza się zmianę gatunku stali na stal o parametrach niegorszych niż założona w projekcie.
6. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać jako :
   - pachwinowe o grubości równej 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
   - czołowe o grubości cieńszego z łączonych elementów
   - Stosować spoiny konstrukcyjne o grubości nie mniejszej niż 3,0mm.
   - Spoiny montażowe (jeśli takie występują) należy wykonać zgodnie z dokumentacją WPS oraz po ich wykonaniu sprawdzić metodą VT.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
9. Beton: C25/30 (B30) W8;
10. Podbeton: C8/10 (B10) gr. 10 cm;
11. Stal zbrojeniowa: Ø6, Ø8 A-IIIN (B500B)
    Ø≥10 A-IIIN (B500SP);
12. Otulina fundementów : Boczna i górna 5cm.;
    dolna 6 cm
13. Rozpatrywać razem z rysunkami elementów przyległych
    Stal S355
    Łączniki mechaniczne kl. 8.8

ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO: 59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834
pp_ata@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje

INWESTOR: Gmina Lubrza
66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

NAZWA / ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza
dz. nr 186/1, obręb 0008, Zagaje

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

OPRACOWAŁ: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

SPRAWDZIŁ: mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI
DOŚ/BO/0375/03, nr upr.: 232/02/DUW

NR RYSUNKU: K-3

SKALA: 1:50

DATA: 12-2019