

1.1 U=0,20 [W/m2K]
DACH OCIEPLANY (PŁASKI)

14,0cm	płyta warstwowa z blachy stalowej z rdzeniem z pianki PIR 0,022W/mK
18,0cm	płatwie dachowe Z180x68/60/2.5
30,0cm	rygle dachowe IPE 300 (IPE 180 w układach skrajnych) z wzmocnieniami narożnymi

* w pomieszczeniach od 0-01 do 0-04 dodatkową warstwę stanowią sufity podwieszane monolityczne 1x płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm na stelażu metalowym

2.1 U=0,29 [W/m2K]
PODŁOGA NA GRUNCIE (POM. GARAŻ.)

	posadzka utwardzona powierzchniowo
20,0cm	posadzka żelbetowa B35 (C30/37) zbrojona włóknami stalowymi 30kg/m3
0,3mm	2x folia PE
12,0cm	styropian podłogowy twardy EPS 200-038
6,0cm	beton podkładowy B10 (C8/10)
17,0cm	pospółka żwirowa zagęszczona do poziomu gruntu rodzimego
	grunt rodzimy zagęszczony

A.1 U=0,20 [W/m2K]
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

12,0cm	płyta warstwowa z blachy stalowej z rdzeniem z pianki PIR 0,022W/mK
36,0cm	profile dwuteowe IPE 360 (profile RK100x4 w ukł. szczytowych)

2.2 U=0,29 [W/m2K]
PODŁOGA NA GRUNCIE (POZOSTAŁE)

2,0cm	płytki gresowe na kleju
15,0cm	posadzka żelbetowa B35 (C30/37) zbrojona włóknami stalowymi 30kg/m3
0,3mm	2x folia PE
12,0cm	styropian podłogowy twardy EPS 200-038
6,0cm	beton podkładowy B10 (C8/10)
17,0cm	pospółka żwirowa zagęszczona do poziomu gruntu rodzimego
	grunt rodzimy zagęszczony

A.2 U=0,53 [W/m2K]
ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

10,0cm	okładzina obustronna z płyt włóknowo-gipsowych gr. 12,5mm na profilach ściennych C 75x0,6 lub U 75x0,6 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 60mm o gęstości 50kg/m3

A.3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

	folia kubełkowa
	2x elastyczna masa bitumiczna
5,0cm	styropian ekstrudowany XPS 50
24,0cm	bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej

ata ata ata ata ata ata ata ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO: 59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 256 428
tel. 0-606 620 834
pp_ata@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje

INWESTOR:
Gmina Lubrza
66-218 Lubrza, Os. Szkolne 13

NAZWA / ADRES OBIEKTU:
66-218 Lubrza
dz. nr 186/1, obręb 0008, Zagaje

PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. ARTUR BIEŃ
DS/0072 nr upr.: 2723/94
mgr inż. arch. IRMA STEFANOWICZ

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. ELŻBIETA SUCHCICKA
DS/0685 nr upr.: 2137/90

NR RYSUNKU: A-3

SKALA: 1:100

DATA: 10-2019