



KONDYGNACJA 0, PARTIER						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pn [m²]	PODŁOGA	WYS. [m]	TEMP. [°C]	MOC [W]
0-01	KORYTARZ	6,75	pytki gresowe	3,00	16	405
0-02	POM. SOCJALNE	9,00	pytki gresowe	3,00	20	720
0-03	WHS	6,00	pytki gresowe	3,00	24	600
0-04	SALA WIELOFUNKCYJNA	37,35	pytki gresowe	3,00	20	2988
0-05	GARAŻ 1-STANOWISKOWY	73,26	posadzka betonowa	4,00	8	4762
0-06	MAGAZYN	8,40	pytki gresowe	3,00	16	420
SUMA POMIĘRZCHNI NETTO:				140,76		
POMIĘRZCHNIA CAŁKOWITA:				149,82		
						9895

LEGENDA – INST. CO GRZEWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Grzejnik elektryczny EMX, ścienny, ~230V, 50Hz lub równoważny

typ grzejnika	
1000W	
	moc [W]

temp. pomieszczenia [°C]
16 / 15,47
moc pomieszczenia [W]

ata ata ata ata ata	PRACOWNIA PROJEKTOWA		TYTUŁ PRZYSIĄGU:		BRANŻA:
	mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI BIURO: 59-800 LUBAŃ UL. CMENTARNA 1 pp_ata@poczta.onet.pl		mgr inż. RYSZARD SAK DOLB DOŚ/IS/02/4/01 upr. nr 112/DOS/04 specjalność instalacyjna h/o		
	ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaie		INSTRALACJA CO		
	INWESTOR: Gmina Lubrza 66-218 Lubrza Os. Szkolne 13		INSTRALACJE		
	KAZNA ADRES OBIEKTU: 66-218 Lubrza dz. nr 186/1, obręb 0008, Zagaie		ASISTENT: mgr inż. GRZEGORZ MALMON ASISTENT: mgr inż. MARIUSZ SMRECZYŃSKI SPRAWDZILI: mgr inż. ANDRZEJ BURDYNOWSKI DOLB DOŚ/IS/0380/01 nr upr.: 2517/93,2612/94 w J.G. specj. ins.-inż.b/o		
		NR PRZYSIĄGU:			
		S-3			
		SKALA:			
		1:100			
		DATA:			
		10-2019			