

# GMINA LUBRZA

os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza

---

Lubrza, dn. 30.12.2021 r.

## Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: „ **Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska**”

**Znak sprawy: ZP.271.8.2021**

### **W odpowiedzi na zapytania:**

**Pytanie nr. 1:** „ Czy przepompownie ścieków będące przedmiotem postępowania przetargowego pod nazwą „„ Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska” , mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji jaki funkcjonuje z Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy i stanowić jego rozbudowę?”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że przepompownie mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji jaki funkcjonuje w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy i mają stanowić jego rozbudowę.

**Pytanie nr 2:** „ Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej”

**Odpowiedź:** Zamawiający, informuję, że posiada dokumentację geologiczną, którą zamieszcza jako załącznik nr 12 do SWZ.

---

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły pod adresem:

[http://bip.pl/306/klauzula\\_informacyjna/](http://bip.pl/306/klauzula_informacyjna/)

# GMINA LUBRZA

os. Szkolne 13

66-218 Lubrza

---

**Pytanie nr 3:** „W projekcie występują rozbieżności dotyczące typu rur i kształtek wodociagowych – prosimy o wyjaśnienie”

**Odpowiedź:** Zamawiający, informuję, że rozbieżność wynika z powodu błędnie podanej grubości Ścianki. Prawidłowo należy stosować rury oraz kształtki do wody PE 100 SDR 17 DN 125 o ściankach 7,4mm.

**Pytanie nr 4:** „ Z uwagi na okres Świąteczny prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień:

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Ustalony termin jest dłuższy niż minimalny termin składania ofert ustalony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  
WÓJT  
Ryszard Skonieczek