

Uzupełnienie do zapytania ofertowego z dnia 15 kwietnia 2024r., znak: ZP.3/2024

Planowana „budowa wewnętrznej linii zasilającej teren rekreacyjny, ul. Plażowa na dz. nr 344 w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza”.

Rozdzielnice elektryczne przeznaczone są do zasilania miejsc imprez plenerowych.

Obudowa zintegrowana z fundamentem do ustawienia w gruncie.

Swobodny dostęp do każdego z gniazd, bez względu na ilość podłączonych urządzeń.

Obudowa termoutwardzalna II klasa izolacji.

Rozdzielnia elektryczna o stopniu IP 44.

Gniazda 400/230 V umieszczone w oddzielnej części i zamykane na osobne drzwi. Zabezpieczenia umieszczone w oddzielnej części.

Wyposażenie:

1. Wyłącznik/rozłącznik bezpiecznikowy główny,
2. Wyłączniki RCD 63/40/0,03 A do zabezpieczenia gniazd 400/230 V
3. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu C do zabezpieczenia gniazd 400/230 V
4. Gniazda 400 V 32 A 5p – 2 szt.
5. Gniazda 400 V A 16 A 5p – 2 szt.
6. Gniazda 230 V 16 A – 3p – 4 szt.
7. Rozłączniki RBK-00 – 2 szt. – zasilane bezpośrednio z zabezpieczenia głównego
8. Dziwi rozdzielni zamykane na zamek.

Plan sytuacyjny z lokalizacją przedmiotowej rozdzielni elektrycznej.



WÓJT
Ryszard Skonieczek