



66-200 Świebodzin, ul. 30 stycznia 5
 ■ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 243 15
 e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
 ePUAP: /PSSE_w_Swiebodzinie
 NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 22 stycznia 2024r.

HK.9022.530.W.16.1.2024

Samorządowy Zakład Budżetowy
 ul. Świebodzińska 103
 66-218 Lubrza

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
 PRZEZ LUDZI NR 23/2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz.338 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody do spożycia nr W/261/24 , nr W/262/24,nr W/263/24 z 22 stycznia 2024r. opracowanymi przez Laboratorium Badania Wód i Ścieków „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp .zo.o, ul .Zawada-Kożuchowska 35,66-001 Zielona Góra **-stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek.**

Analiza wyników powyższych sprawozdań dot. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19 stycznia 2024 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek -z punktu czerpalnego w budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Romanówek, Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 14 w Lubrzy oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” przy ul. Świebodzińskiej 31,66-218 Lubrza, które wykazały, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych– **spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294 ze zm.).**

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w m. Romanówek dostarczająca wodę dla mieszkańców miejscowości Romanówek, Lubrza, Nowa Wioska jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ponadto przypominam, że w przypadku zastosowania dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Lubrza
Os. Szkolne 103
66-218 Lubrza
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58
66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w m.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii w m.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 w Świebodzinie
 mgr Arleta Miśkiewicz