



66-200 Świebodzin, ul.30 Stycznia 5  
 ☎ (068) 38 243 54, Fax 068 38 243 15  
 e-mail: psse.swiebodzin@sanepid.gov.pl  
 ePUAP: /PSSE\_w\_Swiebodzinie  
 NIP: 9271082701, Regon 970777855

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 27 marca 2024r.

HK.9011.W.16.2.2024

1307

**URZĄD GMINY  
w LUBRZY  
WPRZYNEKO**  
2024 -03- 29  
*Z. Lisiecki*

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 83/2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) i § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr: DL.OBS.9051.00276.2024; DL.OBS.9051.00277.2024 z dnia 01 marca 2024 r. oraz 16579/LB/2024 18 marca 2024 r. w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki opracowanym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu publicznego w m. Romanówek.**

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego zarządca i PPIS w Świebodzinie przeprowadził kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody pochodzące z wodociągu publicznego w m. Romanówek.

Analiza wyników powyższych sprawozdań dot. próbek wody pobranych w dniu 26 lutego 2024 r. i 13 marca 2024 r. z punktów zgodności w budynku SUW w m. Romanówek (woda podawana do sieci) oraz z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy (woda z sieci), wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie**  
*mgr Arleta Miśkiewicz*

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy  
ul. Świebodzińska 103  
66-218 Lubrza

2. aa.

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Lubrza  
Os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza



66-200 Świebodzin, ul.30 Stycznia 5  
 ☎ (068) 38 243 54, Fax 068 38 243 15  
 e-mail: psse swiebodzin@sanepid.gov.pl  
 ePUAP: /PSSE\_w\_Swiebodzinie  
 NIP: 9271082701, Regon 970777855



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 27 marca 2024r.

HK.9011.W.12.2.2024

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 84/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) i § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) po zapoznaniu się ze **sprawozdaniami z badań Nr: DL.OBŚ.9051.00275.2024; DL.OBŚ.9051.00278.2024 z dnia 01 marca 2024 r. oraz 16575/LB/2024 18 marca 2024 r.** w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki opracowanym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

### STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
 z wodociągu publicznego w m. Staropole.**

### UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego zarządca jak i PPIS w Świebodzinie przeprowadził kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody pochodzące z wodociągu publicznego w m. Staropole.

Analiza wyników powyższych sprawozdań dot. próbek wody pobranych w dniu 26 lutego 2024 r. i 12 marca 2024 r. z punktów zgodności w budynku SUW w m. Staropole (woda podawana do sieci) oraz z budynku mieszkalnego w m. Boryszyn (woda z sieci), wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
 INSPEKTOR SANITARNY  
 w Świebodzinie  
*mgr Arleta Miśkiewicz*

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy  
 ul. Świebodzińska 103  
 66-218 Lubrza

2. aa.

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Lubrza  
 Os. Szkolne 13  
 66-218 Lubrza



66-200 Świebodzin, ul.30 Stycznia 5  
☎ (068) 38 243 54, Fax 068 38 243 15  
e-mail: psse.swiebodzin@sanepid.gov.pl  
ePUAP: /PSSE\_w\_Swiebodzinie  
NIP: 9271082701, Regon 970777855



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 27 marca 2024r.

HK.9011.W.13.2.2024

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 85/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) i § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) po zapoznaniu się ze **sprawozdaniami z badań Nr: DL.OBS.9051.00279.2024; DL.OBS.9051.00280.2024 z dnia 01 marca 2024 r. oraz W/1314/24 i W/1315/24 z dnia 22 marca 2024 r.** w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki opracowanym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

### STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu publicznego w m. Mostki.**

### UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego zarządca jak i PPIS w Świebodzinie przeprowadził kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody pochodzące z wodociągu publicznego w m. Mostki.

Analiza wyników powyższych sprawozdań dot. próbek wody pobranych w dniu 26 lutego 2024 r. i 19 marca 2024 r. z punktów zgodności w budynku SUW w m. Mostki (woda podawana do sieci) oraz z budynku Niepublicznego Przedszkola w m. Mostki (woda z sieci), wykazała, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów grupy A z dodatkowym parametrem: Enterokoki - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Mostki jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie  
*mgr Aneta Miśkiewicz*

#### Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy  
ul. Świebodzińska 103  
66-218 Lubrza

2. aa.

#### Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Lubrza  
Os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza