



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5  
☎ (68) 38 207 47, Fax 68 38 243 15  
e-mail: psse.swiebodzin@sanepid.gov.pl  
NIP: 9271082701

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE**

Świebodzin, dnia 14 października 2022r.

HK.902.4.2022

**OCENA JAKOŚCI WODY  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna  
na dzień 14 października 2022r**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r., poz. 195ze zm.) ze zm., art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 2 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie  
stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa  
z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna**

Ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie stwierdza, że na dzień 14 października 2022r. woda pochodząca z wodociągu publicznego w Buczynie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.). Pod względem fizykochemicznym woda nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia ze względu na przekroczenia parametru azotanów. Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza podjął działania naprawcze: opracowanie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy opinii dotyczącej znaczenia zdrowotnego podwyższonej wartości azotanów w wodzie z wodociągu w miejscowości Buczyna gm. Lubrza, pow. Świebodziński,

Wysłano pismo do rolnika w sprawie ograniczenia nawożenia gruntu przy ujęciu wody obornikiem z hodowli drobiu, zorganizowano z nim spotkanie. Wykonywane są analizy wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z harmonogramem.

Złożono w dniu 14 października 2021r. wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od wymagań dla zawartości azotanów w wodzie. W dniu 18 marca 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie wydał decyzję udzielającą zgodę

na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów na okres do 31 grudnia 2023r., stwierdzając przydatność wody do spożycia na ustalonych warunkach odstępstwa. Wg dostarczonej przez Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza opinii wykonanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy na temat azotanów, po analizie wyników w trzecim okresie badań, wskazano przekroczenia dopuszczalnego stężenia azotanów dla wody do picia w wodociągu publicznym w Buczynie. Jak dotąd w celu zmniejszenia stężenia azotanów w wodzie ze studni podjęto działania aby zaprzestano nawożenia pól obornikiem z hodowli zwierząt.

Z ostatniego sprawozdania z przeprowadzonych działań naprawczych przesłanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza w dniu 03.10.2022r. wynika że:

1. Wykonano badania próbek wody w zakresie jonów amonowych, azotanów, azotynów, mętności, obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych zgodnie z harmonogramem, a wyniki umieszczane są na stronie internetowej Samorządowego Zakładu Budżetowego ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza (sprawozdanie z badań: nr W/3284/22 z dnia 30.09.2022r. oraz sprawozdanie z badania wody parametrów grupy B nr W/55452/LB/2022 z dnia 14.09.2022r.);
2. Podpisano umowę na wykonanie analizy ryzyka SUW Buczyna. Termin wykonania analizy określono do dnia 31.12.2022r.;
3. Dostarczano wodę butelkowaną.

Planowane działania naprawcze w kolejnym okresie sprawozdawczym:

1. Wykonanie badań próbek wody z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna;
2. Wykonanie analizy kosztów budowy wodociągu przesyłowego z miejscowości Lubrza do miejscowości Buczyna oraz wybudowania nowej studni w miejscowości Buczyna;
3. Informowanie konsumentów o jakości wody;
4. Pozyskiwanie informacji o kobietach w ciąży, noworodkach i osobach przewlekle chorych;
5. Dostarczanie ww. osobom wody butelkowanej.

Na podstawie ostatniego sprawozdania z badań nr W/3284/22 z dnia 30 września 2022r. (data wpływu do organu 03 października 2022r.) zbadane stężenie azotanów wyniosło 61 mg/l. Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla tego pierwiastka to 50 mg/l. Natomiast zgodnie z decyzją PPIS w Świebodzińsku nr 38/79/2022 z dnia 18 marca 2022r. w ramach udzielonego odstępstwa dopuszczalna wartość wynosi nie więcej 70,0 mg/l.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2022r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny w miejscowości Buczyna obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Buczyna oraz Zagaje.

**Otrzymują:**

1. Samorządowy Zakład Budżetowy (Zarządca Wodociągu)  
ul. Świebodzińska 103  
66-218 Lubrza
2. Wójt Gminy Lubrza  
Os. Szkolne 103  
66-218 Lubrza
3. aa.

14.10.2022

*Ogólna*

*osobie*

**SAMORZĄDOWY  
ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
ul. Świebodzińska 103, 66 218 Lubrza  
tel. 808 422

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Świebodzińsku

*mgr Arleta Miśkiewicz*

**DYREKTOR**

*Honorata Kuriata*