

GMINA LUBRZA

ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza

Nasz znak: ZP – 1/10

Lubrza, 27 stycznia 2010 r.

Budownictwo

Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o. o.

Dychów 6a

66-626 Dychów

dotyczy: protestu wniesionego wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mostki wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości: Przelazy, Laski i Zagórze gmina Lubrza”.

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwaną dalej Pzp, Gmina Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza

częściowo oddała

złożony protest.

Uzasadnienie

W dniu 20 stycznia 2010 roku wpłynął do zamawiającego protest Wykonawcy:
Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o. o.

Dychów 6a
66-626 Dychów

Po szczegółowym i wnikliwym rozpatrzeniu treści protestu zamawiający częściowo oddała protest.

1. Zarzuty zawarte w proteście Wykonawcy, dotyczące zapisu w pkt 5, ppkt 1) są zgodne z obowiązującymi przepisami Pzp, a w szczególności nie naruszają zapisu art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2.

- Sekretariat
tel/fax 068 3813021

- Wójt Gminy
tel. 068 3813021 w.33
0601700274

- Sekretarz Gminy
tel. 068 3813021 w.36

- Skarbnik Gminy
tel. 068 3813021 w.37

- Referat ds. Obywatelskich
tel. 068 3813021 w.39

- Referat Finansowy
tel. 068 3813021 w.38

- Referat Gospod. Komunal. i Gruntami
tel. 068 3813021 w.40

- Referat Budownictwa i Rolnictwa.
tel. 068 3813021 w.39

- Gminny Ośrodek Pom. Społ.
tel. 068 3813021 w.34

- Gminny Ośrodek Kultury
tel. 068 3813087

GMINA LUBRZA

ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza

Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji wymaga stawiania wszystkim Wykonawcom równych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia wymagają zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia. Podane w pkt 5 ppkt 1) SIWZ warunki są niższe od parametrów wymaganych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i tak:

- 1) warunek posiadania doświadczenia wykonania roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł stanowi wartość mniejszą o ok. 20 procent od wartości kosztorysowej.

W modyfikacji zamawiający zmniejsza warunek ten do kwoty 5.000.000,00 zł, co stanowi wartość niższą o ok. 32 procent.

- 2) warunek doświadczenia wybudowania sieci wraz z przyłączami wynosi 15 km,
dokumentacja techniczna mówi o ok. 18 km, co stanowi różnicę ok. 17 procent.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje w pkt 5 - ppkt 1 i w pkt 6 - ppkt 5 treści SIWZ.

W modyfikacji zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia osobno na Stację uzdatniania wody i osobno na sieć wodociągową wraz z przyłączami (nie mniej niż 15 km) na łączną kwotę wartości nie niższą niż 5.000.000,00 netto. Dalsze zmniejszenie wartości jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu we wskazanych w ustawie przypadkach przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Sekretariat tel/fax 068 3813021	- Referat ds. Obywatelskich tel. 068 3813021 w.39	- Gminny Ośrodek Pom. Społ. tel. 068 3813021 w..34
- Wójt Gminy tel. 068 3813021 w.33 0601700274	- Referat Finansowy tel. 068 3813021 w.38	- Gminny Ośrodek Kultury tel. 068 3813087
- Sekretarz Gminy tel. 068 3813021 w.36	- Referat Gospod. Komunal. i Gruntami tel. 068 3813021 w.40	
- Skarbnik Gminy tel. 068 3813021 w.37	- Referat Budownictwa i Rolnictwa. tel. 068 3813021 w.39	