

zakresie robót.

Odpowiedź nr 9:

Na stronie internetowej www.bip.lubrza.pl w zakładce przetargi/zamówienia publiczne /przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze zamieszczono modyfikację przedmiaru robót.

Pytanie nr 10:

W związku z obowiązywaniem nowych europejskich norm na masy bitumiczne zwracamy się o dostosowanie do tych norm nomenklatury i wymagań na;

- warstwę ścieralną – AC 11S;
- na podbudowę i wyrównanie – AC16 lub AC22.

Odpowiedź nr 10:

Masę bitumiczną należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przejazdy ciężkim sprzętem i transportem przez most na kanale, na którym teraz obowiązują ograniczenie przejezdności do 15 ton.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyrazi zgody na przejazd przez most pojazdami lub sprzętem o masie całkowitej powyżej 15t. Przedmiot zamówienia należy wykonać przy użyciu maszyn i sprzętu spełniającego ograniczenia istniejącego oznakowania pionowego.

Pytanie nr 12:

Ponieważ roboty prowadzone będą w okresie jesienno - zimowym, w warunkach pogodowych, których w obecnym czasie trudno przewidzieć zwracamy się o zaliczenie do tzw. „siły wyższej” sytuacji, w której inspektor ze względu na pogodę, obowiązujące przepisy techniczne i normy zabroni wykonywania jakiegoś elementu robót.

Zgodnie z pkt. 27 ust. 3 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w zakresie m.in.: z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Opisana przez oferenta sytuacja mieści się w ramach istniejących zapisów SIWZ.


WÓJT
Ryszard Skonieczek