

- wpięcie do wodociągu DN 160 PE przy pomocy trójnika kołnierzowego Hawle Combi-T E2 (nr kat. 4340E2)
- W_{58} - numery węzłów wodociągowych
- H_7 - projektowany hydrant nadziemny DN 80 mm, PN 16 Ø90/DN80

UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonawania przyłącza należy sprawdzić poprawność założeń projektowych z ukształtowaniem terenu, posadowieniem fundamentów oraz z posadowieniem istniejących elementów uzbrojenia. Nie wyklucza się istnienia elementów uzbrojenia terenu nie uwzględnionych w rysunku.

TREŚĆ RYS. Przyłącze wodociągowe DN125 – profil podłużny

LOKALIZACJA dz. nr 220, 4/2, 2/2, 22/9, 22/10, 19/21, 19/47, 756/2, 14/1; obręb 0005 Nowa Wioska; jedn. ewid. 080801_2 Lubrza

INWESTOR Gmina Lubrza; os. Szkolne 13; 66–218 Lubrza

SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	DATA	PODPIS
INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLACYJNYCH GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH KANALIZACYJNYCH	PROJEKTANT	mgr inż. Lech Kuroczycki	LBS/0130/PWBS/19	2021–04	
	OPRACOWAŁ	Józef Tustanowski	97/88/ZG	2021–04	
	ASYSTENT	mgr inż. Iwona Wyrzykowska		2021–04	
PROJEKT BUDOWLANY	SKALA 1:100/500	DATA 04–2021	BRANŻA Instalacja sanitarna		NR RYS. 02

Projektowanie Nadzory Budowlane Józef Tustanowski
Grodziszcze 23A, 66–200 Świebodzin
tel: 606 522 014
email: j.tustanowski@wp.pl